













INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO		
QUANT	SIMBOLOGIA	DESCRIÇÃO
0		Extintor portátil de pó tipo BC 30 Kg - 80BC
18		Extintor portátil de pó tipo ABC 4,0 Kg - 2A20BC
102		Ponto de iluminação de emergência do tipo autônoma
05		Bloco de Iluminação de Emergência do Tipo Autônoma
12		Sistema de Hidrante e Mangotinho
01		Reserva de Incêndio
01		Hidrante de Recalque sem válvula de retenção
02		Bomba de Incêndio
01		Avisador sonoro tipo sirene
01		Acionamento manual do Alarme
12		Acionamento Manual da Bomba
		Sentido de Rota de Fuga

Edificação em Estrutura Metálica

-

Em caso de emergência:
ligue 193 - Corpo de Bombeiros
ligue 190 - Polícia Militar

PORTA CORTA FOGO - PCF P- 9

OCUPAÇÃO / USO	DESCRIÇÃO	GRUPO	DIVISÃO	CARGA DE INCÊNDIO (qf) em MJ/m²	RISCO	ÁREA CONSTRUÍDA
EDUCACIONAL E CULTURA FÍSICA	CRECHE	"E"	E-1	300MJ/m²	BAIXO	1.362,92 M²

**CAPANEMA
SEPLAN**

CRECHE

ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO DA PRANCHETA: LOCAÇÃO DE HIDRANTES LOCAÇÃO DE EXTINTORES PLACAS E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	DATA:	JUNHO DE 2023	Nº DA PRANCHETA: PCI 01/05
	ESCALA:	INDICADA	
	DESENVOLVIMENTO:	EQUIPE DRTI/SEDUC	

VERSÃO:	DESCRIÇÃO DA VERSÃO
---------	---------------------