



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E VIAÇÃO – (SUOV)

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

DFD SUOV Nº 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E AVIAÇÃO – (SUOV)
SETOR DEMANDANTE/REQUISITANTE: ENGENHARIA
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: IVANILDO ANTÔNIO DOS SANTOS PESSOA
MATRÍCULA: 142415-7

1. Objeto

Solicitação de **Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de 100 postes metálicos para atender as demandas da Secretaria Municipal de Urbanismos, Obras e Viação (SUOV), do município de Capanema/PA.**

2. Justificativa da necessidade da contratação

A Secretaria Municipal de Urbanismo, Obras e Viação-(SUOV) tem como principal objetivo institucional proporcionar a melhoria da qualidade de vida no Município de Capanema-PA. Parte dessa melhoria acontece com a aquisição de novos postes de iluminação, dessa forma, ofertando os serviços públicos de urbanização de qualidade. Após seu fornecimento esses novos postes serão instalado em conjunto com os braços e lâmpadas nos locais que estão sem iluminação. Assim também, como substituirão os postes danificados existentes na Avenida Centenário. Por esse motivo, é necessária a contratação de empresa Especializada no Fornecimento de 100 postes metálicos para atender as demandas da Secretaria Municipal de Urbanismo, Obras e Viação-(SUOV), visando suprir a necessidade da população do município de Capanema-PA.

3. Quantitativo do bem e periodicidade

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
01	Poste metálico cônico , em ferro galvanizado a fogo, 12m de comprimento. Constituído por dois tubos cilíndricos de paredes regulares, tendo como transição o formato de um cone, tal transição deve ter comprimento mínimo de 240mm, em atendimento a NBR 14744/01. Composição: 1º Estágio de arranque – Tubo galvanizado (eletrolítico a quente) com diâmetro externo de 4” (101,6mm) e espessura da parede de 3mm. 2º Estágio – Tubo de ferro galvanizado (eletrolítico a	UN	100



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E VIAÇÃO – (SUOV)

quente) com diâmetro externo de 3” (76,2mm) e espessura da parede de 3mm. Demais detalhes constam no desenho da seção 2. Pintura: Base – Fundo à base de cromato de zinco (ZnCrO ₄). Em sua ausência pode utilizar pintura primer para aço galvanizado. Acabamento: Alquídico ou poliéster. Equipamento: Aplicação com pistola de ar comprimido.		
---	--	--

4. Previsão da data em que deve ser finalizado o processo de “contratação de empresa especializada no fornecimento de 100 postes metálicos para atender as demandas da Secretaria Municipal de Urbanismo, Obras e Viação – (SUOV)”.

Define-se a data de **01 de Abril de 2024**, como prazo limite para que o processo de contratação seja concluído.

5. Previsão da aquisição, no Plano de Contratações Anual

Para a definição da demanda, a contratação pretendida se insere no planejamento interno desta Secretaria Municipal de Urbanismo, Obras e Viação – (SUOV), e atende as previsões constitucionais do art. 6º, 215 e 227 da Constituição Federal. Trata-se de execução de ação prevista no PPA/LOA 2024.

6. Indicação do membro da equipe de Setor de Estudos, Elaboração de Projetos e Orçamentos responsável pela elaboração do Estudo Técnico Preliminar – ETP e pela Fiscalização:

Nome: Wellington Luís Assis Pereira

Cargo: Engenheiro Civil

Matricula: 141955-2

E-mail: palwster@gmail.com

Nome: Luís Nazareno de Aviz

Cargo: Eletricista

Matricula: 143534-5

E-mail: luiznazareno822@gmail.com

Capanema, 08 de março de 2024.

Wellington Luís Assis Pereira
Engenheiro Civil
CREA-PA: 151650 6812